

パージガスを安全かつ迅速に回収 パージガス吸着回収工法

メーター交換、ガバナ分解点検、供給管工事等で発生するガス管内の残留ガスを、パージせずに吸着回収する工法です。

【工法概要】

【装置】



ガス吸着回収

再生専用真空ポ



ガスメーター・配管内
ガス処理現場例

【回収できるガス・設備】

- ・都市ガス（13A・12A）
- ・ルーツメーター、ガス配管

【回収できないガス】

- ・燃焼範囲の都市ガスと空気の混合ガス
- ・その他の可燃性ガス（LP ガスなど）
- ・腐食・毒性ガスなど

【特長】

- ・ガスメーターの残ガス処理に最適
- ・密閉空間や火気厳禁エリア、地下室など燃焼や放散ができない場所において安全にガスの吸着回収が可能
- ・ガス吸着回収容器を使用する場合は、20 リットル容器 1 本で 270 リットルのガスを吸着回収が可能